

Котел КВм-0,63Д09.00.00.000
Электрооборудование.
Перечень элементов.

Зона	Поз. обознач.	Наименование	кол	Примечание
	A1	Система управления «Контур-0,63К» ЦМ2.390.000 ТУ с доработкой 4.11.00.000 ЭЭ	1	
	HA1	Звонок громкого боя МЗ-1 220В 50Гц ГУ 25-051045-76	1	
	KM1	Пускатель ПМ 12-010240 У 3А 380В (1з) (5,4-7,4)А ИГФР.644.236.033ТУ	†	
	KM2	Пускатель ПМ12-010240 У3А 380В (1 з) (1,7-2,3)А ИГФР.644.236.033 ТУ	1	
	KM3	-	†	Тип определяется потребителем
	M1	Электродвигатель мотор-редуктора шурующей планки 1МПЗ2-40-18-У3 380В ТУ2-056-208-82	1	В комплекте мотор-редуктора
	M2	Электродвигатель вентилятора N2,5	1	В комплекте вентилятора
	M3	Электродвигатель вентилятора N2,0 1,5	1	В комплекте вентилятора
	M4	Электродвигатель вибратора	1	В комплекте вибратора
	M5	Электродвигатель бункера	3	Тип определяется потребителем
	QF1	Автоматический выключатель АЕ2026-10Р-20 У3-А 660В 50-60Гц 6,3А ТУ 16-522.064-82	1	
	QF2	Автоматический выключатель АЕ2026-10Р-20 У3-А 660В 50-60Гц 2,5А ТУ 16-522 064-82	1	
	QF3	-	1	Тип определяется потребителем
	RI	Резистор С2-33-2-1 к±10% ОЖ0.467.173 ТУ	1	
	SL1,SL2	Датчик-реле уровня РОС-101-011 ТУ25-2408 00Q7-8S.	2	Доп замена на РОС101-110М, РОС101-0210М РОС101-0210М, РОС101-0240М
	SP1	Датчик-реле разности давлений РКС-1-0М5-01 с переходной панелью ТУ25.02.202152 М	1	Доп. замена на ДЕМ202-1-01-2 ТУ 25-7301.0029-88
	SP2	Манометр показывающий сигнализирующий ЦМ2010С22 исп.V (указатели синего цвета) 0-1,0Мпа ТУ 311.-022.5591-006-90	1	
	SP3	Датчик-реле напора и тяги ДНТ-1 ТУ2.02.160217-83	1	
	SQ1	Бесконтактный путевой выключатель БВК 322-24 ТУ16-526.208-73	1	
	SK1	Устройство терморегулирующее дилатометрическое УДЭ-4М1-У3-4,5 исп «Р» ТУ25-7325.0001-88	1	
	XP1	Вилка 2РМ18КПН7Ш1В1 ГЕ0.364.126ТУ	1	
	XP2	Вилка 2РМ24КЛН19Ш1В1 ГЕ0.364.126ТУ	1	